

## Jegyzőkönyv

### Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kW]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról

A felülvizsgálat jogszabályi alapja a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírása, mely szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának (felhasználó, fogyasztó) a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról.

**Ingatlan tulajdonos neve:**

**Ingatlan tulajdonos elérhetősége:**

**Telefon: Fax: e-mail:**

**Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:**

**Név: Telefon: Fax: e-mail:**

**Felhasználási hely: POD azonosító**

**Ir. szám: Település: Utca: házszám / hrsz: em. ajtó**

**Felülvizsgálati osztály:**

#### 1. A csatlakozó vezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

| Fsz. | Tárgy                                   | Eltérés az üzembe helyezési követelményektől |     |                                  | Az eltérés minősítése |                          |                   |
|------|---|--|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|      |   | Nincs  | Van | Eltérés leírása*<br>Megjegyzések | Megfelel              | Feltétellel<br>megfelel* | Nem felel<br>meg* |
| 1.   | Nyomvonal szabályossága                 |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 2.   | Védőtávolság, biztonsági övezet         |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 3.   | Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága |  |     |                                  |                       |                          |                   |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.  | Nyomásszabályozó (állomás)<br>- kialakítás<br>- alátámasztás<br>- korrózióvédelem<br>- védőtávolság<br>- védőzóna<br>- tömörség<br>- villámvédelem<br>- oltókészülékek |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)<br>- kialakítás<br>- tartozékok<br>- védőtávolság<br>- védőzóna<br>- tömörség   |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Tartozékok alkalmassága<br>- záró szerelvények<br>- védőcsövezés / szaglőcsövek<br>- jelzőtáblázás   |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Elpárologtató berendezések   |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Folyadékfázisú szivattyúegység   |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Korrózióvédelem. Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége   |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Fali felállások kialakítása  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Épületbe beállítás, fali átvezetés kialakítása   |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tömörség   |  |  |  |  |  |  |

## 2. A csatlakozóvezetékek és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

| Fsz. | Tárgy  | Eltérés az üzembe helyezési követelményektől |     |                                  | Az eltérés minősítése |                      |                |
|------|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|      |  | Nincs  | Van | Eltérés leírása*<br>Megjegyzések | Megfelel              | Feltétellel megelel* | Nem felel meg* |
| 1.   | Nyomvonal szabályossága  |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 2.   | Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága  |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 3.   | Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)   |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 4.   | Nyomákszabályozó (állomás)<br>- kialakítás<br>- alátámasztás<br>- korrózióvédelem<br>- védőtávolság<br>- védőzóna<br>- tömörség<br>- villámvédelem<br>- oltókészülékek |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 5.   | Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)<br>- kialakítás<br>- védőtávolság<br>- védőzóna<br>- tömörség   |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 6.   | Tartozékok alkalmassága<br>- záró szerelvények<br>- fali átvezetések   |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 7.   | Korrózióvédelem.<br>A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelése  |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 8.   | Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelése   |  |     |                                  |                       |                      |                |
| 9.   | Tömörség   |  |     |                                  |                       |                      |                |

|     |                              |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10. | EPH bekötés<br>megfelelősége |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### 3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

| Fsz. | Tárgy  | Eltérés az üzembe helyezési követelményektől |     |                                  | Az eltérés minősítése |                          |                   |
|------|--|--|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|      |  | Nincs  | Van | Eltérés leírása*<br>Megjegyzések | Megfelel              | Feltétellel<br>megfelel* | Nem felel<br>meg* |
| 1.   | A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):<br>-Gyártási engedély<br>-Biztonságtechnikai behozatali engedély<br>-Átalakítási engedély<br>-Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye<br>-CE-jel  |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 2.   | Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség  |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 3.   | Biztonsági tartozékok működőképessége  |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 4.   | Égéstermék elvezetés szabályossága<br>Égéstermék elvezető berendezés<br>-Készülék tartozékként készülékekkel együtt tanúsítva<br>-Készülék tartozékként nem készülékekkel együtt tanúsítva<br>-Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége<br>-Állékonyságának biztosítottasága tető fölé történt kivezetés esetén<br>-Rögzítések alkalmassága |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 5.   | Kéményseprő - ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése. Bizonylat(ok)<br>-keltjének időpontja,<br>-érvényessége,<br>-készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése   |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 6.   | Légellátás biztosítottasága<br>Összeszellőztetés   |  |     |                                  |                       |                          |                   |
| 7.   | Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén<br>-reteszfeltételek szükségessége,<br>-megléte,<br>-működőképessége   |  |     |                                  |                       |                          |                   |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 8. | A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

| Megnevezés  | Az időszakos felülvizsgálat megállapításai - Megjegyzések - | Az eltérés minősítése |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|   |   | Megfelel              | Feltétlenül megfelel* | Nem felel meg** |
| Csatlakozóvezetékek további üzemeltetésre való alkalmassága     |   |                       |                       |                 |
| Fogyasztói vezetékek további üzemeltetésre való alkalmassága    |   |                       |                       |                 |
| Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága |   |                       |                       |                 |
| A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága     |   |                       |                       |                 |

\* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.

\*\* Nem megfelelés esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

#### 5. Megjegyzések

.....

.....

.....

.....

.....

Dátum:

.....  
Időszakos felülvizsgálatot végezte

.....  
Igazolvány száma:G/.....

Sorszám: 2013-XXXXXXXXXX

### A felhasználó, fogyasztó / képviselőjének Nyilatkozata

1. Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
2. „**Feltétellel megfelel**” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „**További üzemelésre való alkalmatlanság**” megállapítás esetén a csatlakozó vezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a kikapcsolt berendezés(ek) ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató társaság engedélyével történhet.

Dátum:..... év .... hó ....nap

.....  
Felhasználó, fogyasztó / képviselője

Olvasható név /aláírás